Сводные данные об аварийных отключениях объектов хозяйства ЗАО «Промуправление» в 2013 г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.

Период	Дата	Время отключения, ч:мин	Время включения, ч:мин	Объект	Зона ответственности	
					ЗАО «Промуправление»	Присоединенных сетевых организаций и потребителей
январь	---	---	---	---	---	---
февраль	27.02.13	09:20:00	09:40:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
март	---	---	---	---	---	---
апрель	18.04.13	14:10:00	14:45:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
май	02.05.13	13:20:00	13:26:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	08.05.13	18:10:00	18:19:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
июнь	01.06.13	00:53:00	01:48:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	06.06.13	14:08:00	14:12:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	08.06.13	16:53:00	17:58:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	10.06.13	17:43:00	18:25:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №14	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №14
	18.06.13	01:15:00	01:27:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	19.06.13	09:17:00	09:29:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	28.06.13	18:40:00	20:02:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	28.06.13	19:37:00	20:32:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №13	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №13
июль	06.07.13	08:44:00	08:45:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8

	08.07.13	12:10:00	12:36:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	08.07.13	12:38:00	13:35:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	14.07.13	21:28:00	01:17:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	18.07.13	09:00:00	09:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	19.07.13	08:43:00	10:12:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	19.07.13	08:43:00	09:03:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №14	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №14
	21.07.13	18:30:00	19:30:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
август	10.08.13	03:51:00	04:40:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	15.08.13	21:25:00	22:00:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	15.08.13	21:25:00	22:00:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	23.08.13	06:55:00	07:00:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
сентябрь	---	---	---	---	---	---
октябрь	09.10.13	09:20:00	09:45:00	ПС 110/10 «Шкляевская», линия ВЛ 110кВ «Киров-Сельмаш»	КЗ на кабеле 10кВ фидера №16 ПС 110/10«Шкляевская», аварийное отключение фидера №12 (Ввод 10 кВ Т-2), аварийное отключение фидера №16	Аварийное отключение линии ВЛ 110кВ «Киров-Сельмаш»
			28.12.13г. 11:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №12 (Ввод 10кВ Т-2)		
			в ремонте	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №16		
	13.10.13	23:04:00	23:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	13.10.13	23:14:00	00:25:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8

	13.10.13	01:08:00	02:04:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	14.10.13	10:15:00	10:45:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	14.10.13	12:04:00	14:15:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	14.10.13	14:20:00	14:28:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	19.10.13	22:05:00	23:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
ноябрь	18.11.13	12:00:00	12:15:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
декабрь	---	---	---	---	---	---

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.

К сетям ЗАО «Промуправление» подключены потребители электрической энергии с электроприемниками II и III категории.

Согласно ПУЭ (7 издание) п.п. 1.2.20, 1.2.21:

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

При возникновении аварийных отключений в сетях ЗАО «Промуправление» производится переключение (перевод) питания обесточенных участков сети на резервное питание в определенные ПУЭ сроки.

Директор В.А. Ивонин