

**Сводные данные об аварийных отключениях объектов хозяйства ЗАО «Промуправление» в 2014 г., вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства.**

Период	Дата	Время отключения, ч:мин	Время включения, ч:мин	Объект	Зона ответственности	
					ЗАО «Промуправление»	Присоединенных сетевых организаций и потребителей
январь	06.01.14	14:21:00	14:29:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
февраль	---	---	---	---	---	---
март	18.03.14	13:28:00	14:38:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	18.03.14	13:30:00	14:36:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №14	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №14
апрель	08.04.14	16:40:00	16:44:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	08.04.14	16:50:00	17:55:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	23.04.14	13:40:00	13:41:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	25.04.14	18:00:00	18:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	29.04.14	14:20:00	14:49:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
май	02.05.14	00:20:00	05:20:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	07.05.14	18:02:00	18:10:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	16.05.14	14:00:00	14:03:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	22.05.14	11:45:00	11:50:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
	25.05.14	03:30:00	26.05.14г. 19:35:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №14	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №14

июнь	04.06.14	Ввод в работу после ремонта	13:30:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №16	Ввод в работу после ремонта (09.10.13г. - КЗ на кабеле фидера №16 ПС 110/10«Шкляевская»)	---
июль	12.07.14	15:50:00	15:55:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
	31.07.14	15:12:00	15:20:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №8	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №8
август	30.08.14	06:55:00	31.08.14г. 11:47:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №13	---	КЗ в сети МУП «Горэлектросеть», аварийное отключение фидера №13
сентябрь	---	---	---	---	---	---
октябрь	07.10.14	02:52:00	02:58:00	ПС 110/10 «Шкляевская», фидер №7	---	КЗ в сети «Кировэнерго», аварийное отключение фидера №7
ноябрь	---	---	---	---	---	---
декабрь	---	---	---	---	---	---

**Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.**

К сетям ЗАО «Промуправление» подключены потребители электрической энергии с электроприемниками II и III категории.

Согласно ПУЭ (7 издание) п.п. 1.2.20, 1.2.21:

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

При возникновении аварийных отключений в сетях ЗАО «Промуправление» производится переключение (перевод) питания обесточенных участков сети на резервное питание в определенные ПУЭ сроки.

Директор

В.А. Ивонин