

"Промуправление"

610014 г. Киров, Шкляевская, ул. Тихая, 12
ИНН 4345268479 КПП 434501001
р./счет 40702810900020131353 в АКБ «Вятка-банк» ОАО
БИК 043304728 к/счет 30101810300000000728
Телефон (факс) 50-40-36

Нормативные потери электроэнергии на 2014 г.

1. Нормативные потери в ОРУ и трансформаторах ГПП 110/10.

Согласно АКТа разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №710-151-00-00-000 от 28 января 2009 г. нормативные потери электроэнергии определены с помощью программного комплекса РТП-3 (сертификат соответствия приказу Минпромэнерго от 04 октября 2005 г. №267, №РОСС RU, ME20, H011 89):

постоянная составляющая потерь – **30926 кВтч/месяц**
переменные, % от расхода по приборам учета – **0,06 %**.

2. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-3.

Согласно договора электроснабжения № 040799 от 05.03.2008 г. нормативные потери определены исходя из характеристик трансформаторов и длины и сечения кабельных линий:

постоянная составляющая потерь – **1562 кВтч/месяц**
переменные, % от расхода по приборам учета – **0,27 %**.

3. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-5.

Согласно договора электроснабжения №040799 нормативные потери определены исходя из характеристик трансформаторов и длины и сечения кабельных линий:

постоянная составляющая потерь – **1236 кВтч/месяц**
переменные, % от расхода по приборам учета – **0,4 %**.

4. Нормативные потери в трансформаторах и кабельных линиях ТП-6.

Согласно Дополнительного соглашения от 12.04.2012г. к договору электроснабжения №040799 от 05.03.2008г. нормативные потери определены исходя из характеристики трансформатора и длины и сечения кабельной линии:

постоянная составляющая потерь – **1153 кВтч/месяц**
переменные, % от расхода по приборам учета – **0,24 %**.

Директор ЗАО «Промуправление»

Ивонин В.А.