

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР НАГРУЗОК по ПС «Шкляевская» за 17 декабря 2014 г

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер № 3	Фидер № 4	Фидер № 5	Фидер № 6	Фидер № 7	Фидер № 8	Фидер № 13	Фидер № 14	Фидер № 15	Фидер № 16	Фидер № 17	Фидер № 19	ТСН № 1	ТСН № 2	V (кВ)	Полож. РПН
1	1977	1860	33.6	384	201	133.6	1373	926	194	349	90	71	88	4	9.7	0	10.4	4
2	1929	1815	36	382	201	136	1320	882	179	346	108	72	88	3	9.9	0	10.4	4
3	1596	1551	33.6	389	286	140.8	872	656	177	342	84	72	95	4	10.6	0	10.4	4
4	1488	1599	35.2	380	201	156	910	652	162	340	82	71	95	4	9.7	0	10.4	4
5	1491	1587	34.4	377	217	117.6	894	690	171	332	85	71	90	3	9.7	0	10.4	4
6	1629	1569	28.8	382	293	41.6	948	728	180	345	86	75	92	4	9.6	0	10.4	4
7	1761	1656	19.2	362	279	23.2	1088	810	203	387	96	77	77	3	10.1	0	10.3	4
8	1941	1962	32	518	318	77.6	1083	877	255	408	97	82	124	35	10	0	10.3	4
9	2312	1067	46.4	535	380	124.8	1185	913	314	398	128	101	180	88	9.5	0	10.3	4
10	2427	1956	42.4	488	405	92	1197	895	369	383	123	100	178	118	9	0	10.3	4
11	2295	1872	40.8	488	360	44	1082	878	384	370	158	95	174	102	8.8	0	10.3	4
12	2157	1833	28.8	473	365	40	982	876	381	359	166	89	168	72	8.6	0	10.3	4
13	2174	1851	44.8	532	342	39.2	1025	851	342	351	139	80	181	108	8.8	0	10.3	4
14	2310	1833	37.6	542	338	36	1056	804	394	366	153	88	189	148	9.6	0	10.3	4
15	2274	1935	43.2	528	362	40.8	1107	891	334	386	154	90	181	99	8.9	0	10.3	4
16	2151	1992	38.4	440	290	48	1165	994	319	433	150	83	169	26	10	0	10.3	4
17	2088	1905	17.6	396	239	44.8	1197	972	319	414	146	80	149	25	11	0	10.4	4
18	2022	1857	14.4	395	235	32	1209	970	283	390	117	74	149	20	1.2	0	10.4	4
19	2048	1839	12.8	382	228	27.2	1267	970	270	388	125	74	133	19	11.2	0	10.4	4
20	2036	1800	13.6	377	242	26.4	1277	964	263	362	94	74	130	21	9.9	0	10.4	4
21	1950	1812	12.8	391	228	23.2	1261	964	259	358	52	78	118	24	9.9	0	10.4	4
22	1887	1767	12.8	386	209	24	1224	930	247	352	50	78	125	25	9.9	0	10.4	4
23	1773	1698	12.8	396	223	23.2	1135	870	224	331	50	83	110	22	10	0	10.4	4
24	1653	1599	13.6	391	226	24	1047	788	209	321	50	77	90	20	9.9	0	10.4	4

Мощность конденсаторных установок составляет 1280 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют.
Нечетные № фидеров 10 кВ относятся к 1 сш, четные – к 2 сш.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

/ Бычков А.В./

Нагрузки на присоединениях подключенных под АЧР и ЧАПВ
в день контрольного замера 17 декабря 2014 г. по ПС « Шкляевская » 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						Нагрузка КВт			
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПВ		2-00	8-00	16-00	18-00
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК				
Фидер 3 введено							36	32	38.4	14.4
Фидер 4 введено							382	518	440	395
Фидер 5 введено							201	318	290	235
Фидер 6 введено							136	77.6	48	32
Фидер 7 введено							1320	1083	1165	1209
Фидер 8 введено	48.1	0.3	48.9	30	49.7	65	882	877	994	970
Фидер 13 введено							179	255	319	283
Фидер 14 введено							346	408	433	390
Фидер 15 введено							108	97	150	117
Фидер 16 введено							72	82	83	74
Фидер 17 введено							95	124	169	149
Фидер 19 введено							4	35	26	20

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.



Главный энергетик ЗАО « Промуправление»

А.В.Бычков