

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР НАГРУЗОК по ПС «Шкляевская» за 17 июня 2015 г.

Часы суток	Ввод Т-1	Ввод Т-2	Фидер № 3	Фидер № 4	Фидер № 5	Фидер № 6	Фидер № 7	Фидер № 8	Фидер № 13	Фидер № 14	Фидер № 15	Фидер № 16	Фидер № 17	Фидер № 18	Фидер № 19	Фидер № 26	ТСН № 1	ТСН № 2	V (кВ)	Полож. РПП
0-1	1 824	0	28	346	150	144	477	338	78	132	53	7	40	1	16	18	4	0	10,4	4
1-2	1 710	0	29	349	136	119	454	303	71	120	53	7	46	1	7	18	4	0	10,4	4
2-3	1 704	0	27	385	160	130	436	289	68	82	50	7	51	0	6	18	3	0	10,4	4
3-4	1 650	0	27	448	144	119	382	259	66	82	48	7	50	1	5	15	2	0	10,4	4
4-5	1 674	0	28	431	138	146	380	279	63	88	48	5	49	1	5	15	2	0	10,4	4
5-6	1 740	0	21	409	196	27	442	354	74	102	48	6	41	1	6	14	2	0	10,3	4
6-7	1 980	0	13	348	194	7	592	439	94	120	65	35	44	0	6	17	2	0	10,3	4
7-8	2 571	0	22	506	241	18	629	497	123	131	91	49	84	1	35	27	2	0	10,3	4
8-9	3 081	0	34	658	270	42	646	554	158	141	118	56	134	1	54	144	1	0	10,3	4
9-10	3 066	0	34	606	298	62	671	502	164	146	154	55	130	1	57	224	1	0	10,3	4
10-11	3 072	0	40	565	310	138	646	460	172	148	155	56	133	0	46	195	1	0	10,3	4
11-12	3 141	0	38	593	288	186	631	515	170	158	130	54	137	1	25	208	1	0	10,3	4
12-13	3 054	0	43	628	244	169	631	525	170	154	115	51	143	1	44	224	1	0	10,3	4
13-14	3 159	0	42	648	246	152	622	521	166	153	172	53	141	0	57	144	1	0	10,3	4
14-15	3 012	0	41	546	266	171	610	478	162	142	174	54	148	1	58	196	1	0	10,3	4
15-16	2 610	0	36	353	216	150	586	460	157	141	160	56	129	1	45	168	2	0	10,4	4
16-17	2 424	0	31	349	196	116	569	483	149	158	141	52	103	1	32	127	1	0	10,4	4
17-18	2 436	0	15	346	162	18	618	550	133	194	161	49	103	0	32	55	2	0	10,4	4
18-19	2 358	0	14	334	152	14	677	560	131	168	94	55	84	1	35	60	2	0	10,4	4
19-20	2 268	0	13	324	149	12	705	544	133	175	65	20	74	1	36	47	2	0	10,4	4
20-21	2 301	0	12	302	145	9	758	578	134	187	53	7	70	1	36	26	1	0	10,4	4
21-22	2 502	0	18	329	154	95	791	600	132	214	54	7	66	1	35	15	2	0	10,4	4
22-23	2 391	0	27	314	234	160	675	509	121	192	53	7	66	0	18	16	2	0	10,4	4
23-24	2 082	0	29	316	279	107	550	405	103	162	52	7	55	1	6	17	2	0	10,4	4

Мощность конденсаторных установок составляет 1280 кВАр, работающих в автоматическом режиме. Синхронные двигатели отсутствуют.
Нечетные № фидеров 10 кВ относятся к 1 ш, четные – к 2 ш.

Главный энергетик ЗАО «Промуправление»

/ Бычков А.В./

Нагрузки на присоединениях, подключенных под АЧР и ЧАПВ,
в день контрольного замера 17 июня 2015 г. по ПС « Шкляевская » 110/10 кВ.

Наименование присоединения	Уставки ГЦ, СЕК						Нагрузка, кВт			
	АЧР - 1		АЧР - 2		ЧАПВ		3-00	10-00	12-00	20-00
	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК	ГЦ	СЕК				
Фидер 3 введено							27	34	38	13
Фидер 4 введено							385	606	593	324
Фидер 5 введено							160	298	288	149
Фидер 6 введено							130	62	186	12
Фидер 7 введено							436	671	631	705
Фидер 8 введено							289	502	515	544
Фидер 13 введено	48,1	0,3	48,9	30	49,7	65	68	164	170	133
Фидер 14 введено							82	146	158	175
Фидер 15 введено							50	154	130	65
Фидер 16 введено							7	55	54	20
Фидер 17 введено							51	130	137	74
Фидер 18 введено							0	1	1	1
Фидер 19 введено							6	57	25	36
Фидер 26 введено							18	224	208	47

На ПС установлен 1 комплект АЧР на реле РЧ-1 и РЧ-2.



Главный энергетик ЗАО « Промуправление »

А.В.Бычков