

Месячный план-график ремонтов на Июль 2015 г.

Цех
Участок
Бригада **Бригада высоковольтников (мастер Глушков Е.С.)**

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
1			Разъединитель 110кВ (ЛРВЛ Киров - Сельмаш) с 3Н и приводом ПДН(ГПП--ОРУ - 110)	РНДЗ - 2 - 110	19,2	К	25.07.15	Сухомов О.В.	
2			Секционный разъединитель 110 кВ №2 с приводом ПДН (ГПП--ОРУ - 110)	РНДЗ - 2 - 110	19,2	К	27.07.15	Сухомов О.В.	
3			Отделитель 110 кВ № 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	ОДЗ - 110	4,4	К	11.07.15	Сухомов О.В.	
4			Короткозамыкатель 110 кВ № 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	КЗ - 110	1,9	К	18.07.15	Коробкин О.М.	
5			Разрядник 110 кВ Т - 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	РВС - 110	0,6	К	18.07.15	Коробкин О.М.	
6			Заземляющий однофазный нож Т - 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	ЗОН - 110	1	К	25.07.15	Сухомов О.В.	
7	2103028		Трансформатор силовой Т - 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	ТДН - 16000/110	67	К	29.07.15	Понзехин М.В.	
8			Разрядник нейтрали трансформатора Т - 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	РВС - 35 - 15	1,1	К	19.07.15	Понзехин М.В.	
9			Разрядник 10 кВ Т - 2 (ГПП -- ОРУ - 110)	РВС - 10	0,6	К	10.07.15	Сухомов А.В.	

Глушков Е.С.

Номер	Инвентарный номер	Заводской номер	Название	Тип, модель	Коэффициент ремонтной сложности	Вид ремонта	Дата проведения ремонта	Исполнитель	Сопровождение изоляции
10			Ощитовка 110 кВ 2 СШ (ГПП -- ОРУ - 110)	АС - 300/48	2	Т	22.07.15	Гиталов А.В.	
11			Шинный мост 10 кВ 2 СШ (ГПП -- ОРУ - 110)	3 АС 500/48	2	Т	22.07.15	Гиталов А.В.	
12		564838	Ячейка 10 кВ с ВВ Ввод Т - 2 (ГПП -- КРУН)	ВВ/ТЕЛ-10-У2	1	П	28.07.15	Ситников А.А.	

Конец отчета
25.09.2015

Прозоров Александр